



Valsts vides
dienests

Par VVD tehniskajos noteikumos iekļauto vides aizsardzības prasību izpildes kontroli būvprojektos un būvobjektos

30.04.2021.

Dace Rudusa
VVD Vidzemes RVP direktore



Valsts vides
dienests

VVD loma būvniecības procesā

**Iesniegums
TN
saņemšanai
BIS**

**TN izvirzītās
vides
aizsardzības
prasības**

**Būvprojekta
saskaņošana**

**Atzinums
par objekta
nodošanu
ekspluatācij
ā**

MK Noteikumi Nr.30;
TN sagatavošana 20
dienu laikā no visas
informācijas
saņemšanas


MK noteikumi Nr.500
74.p; būvprojekta
saskaņošana 30 dienu
laikā

MK noteikumu
Nr.529 165.p un MK
noteikumu Nr.550
129.p; atzinuma
sniegšana 10 darba
dienu laikā



Valsts vides
dienests

Būvprojekta saskaņošana (I)






Valsts vides
dienests

Būvprojekta saskaņošana (II)

Būvprojekts saskaņošanai jāiesniedz pilnā sastāvā





Valsts vides
dienests

Būvprojekta saskaņošana (III)

Biežāk pieļautās kļūdas:

- ❖ Ēkas novietojums, laukums, būvtilpums atbilst TN, bet pārējās vides aizsardzības prasības nav ņemtas vērā
- ❖ PR pievienoti TN, projektā kādā no sadaļām iekopēts teksts ar standarta vides aizsardzības prasībām, kas atšķiras no konkrētajām prasībām TN
- ❖ Grafiskajā daļā nav ietverti/iezīmēti ierobežojumi paredzētajai darbībai
- ❖ Nav norādīts, kādā veidā tiks apsaimniekoti atkritumi, tai skaitā būvniecības atkritumi
- ❖ Nav sniegta informācija par derīgo izrakteņu izmantošanu
- ❖ Nav pievienoti aprēķini



Valsts vides
dienests

Būvprojekta saskaņošana (IV)

Atkāpes no TN vides aizsardzības prasībām

BIS jāiesniedz iesniegums
izmaiņām TN:

- ❖ Būvprojekta izstrādes laikā tiek konstatēts, ka nav iespējams ievērot TN izvirzītās prasības
- ❖ Būtiski tiek mainīta sākotnējā būvniecības iecere

Būvprojekts tiek saskaņots ar
piezīmi, ja izmaiņas nav
uzskatāmas par būtiskām un
tās detalizēti tiek pamatotas



Valsts vides
dienests

Būvprojekta saskaņošana (V)

**Saskaņošanai saņemto būvprojektu skaits
2020.gadā**





Valsts vides
dienests

Pieņemšana ekspluatācijā (I)

- ❖ Vides aizsardzības prasību izpildes kontrole tiek veikta uz vietas objektā
- ❖ Tiek vērtēta TN iekļauto nosacījumu ievērošana
- ❖ Tiek vērtēta projekta dokumentācija, nepieciešamības gadījumā pieprasot papildinformāciju
- ❖ Tiek sagatavots Ziņojums par pārbaudes rezultātiem un Atzinums par būves gatavību ekspluatācijai



Valsts vides
dienests

Pieņemšana ekspluatācijā (II)

Dārza mājas sadzīves notekūdeņu attīrīšanai uzstādīt rūpnieciski ražotu krājrezervuāru → uzstādītas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar attīrīto notekūdeņu iefiltrēšanu augsnē





Valsts vides
dienests

Pieņemšana ekspluatācijā (III)

Atļauta teritorijas uzbēršana/paaugstināšana (uzbērtajam slānim nepārsniedzot 1 m), izmantojot derīgos izrakteņus (piemēram, smilti, granti u. tml.) no atradnes  teritorijas uzbēršanā konstatēta dažādu atkritumu izbēršana





Valsts vides
dienests

Pieņemšana ekspluatācijā (IV)

Paredzēt esošo NAI demontāžu, demontāžu veikt tikai tad, kad ir pabeigta jauno NAI būvniecība. Nemainīt attīrīto notekūdeņu izplūdes vietu  Esošo NAI demontāža nav veikta, netiek nodrošināta notekūdeņu novadīšana atbilstoši saskaņotajam būvprojektam





Valsts vides
dienests

Pieņemšana ekspluatācijā (V)

Nodrošināt atbilstošu autoceļa, ceļa sāngrāvju, arī būvniecības darbu laikā skarto ūdensteču, nogāžu un caurteku galu, atbērtnu joslu nostiprināšanu, lai novērstu ūdens izraisītas zemes erozijas iespējamību ➡ izteikta augsnes erozija visā jaunizbūvētajā ceļa posmā





Valsts vides
dienests

Pieņemšana ekspluatācijā (VI)

Lai nepieļautu traucējošu smaku izplatīšanos pieguļošajās teritorijās, paredzēt filtru uzstādīšanu  nav uzstādīta ventilācijas izvades sistēma, kas aprīkota ar filtriem





Valsts vides
dienests



26 33 88 00(24/7)



@videsdienests

#KOPĀ PAR TĪRU LATVIJU