



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības rezultāti - prasības un konstatētās neatbilstības

Edīte Biseniece

Būvizstrādājumu, elektroiekārtu un
energoefektivitātes uzraudzības daļas vadītāja

Preču un pakalpojumu uzraudzības
departamenta direktora vietniece

12.11.2021.



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Normatīvie akti

- **Būvniecības likums**
- **MK noteikumi Nr.156** Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība (25.03.2014.)
- Eiropas Parlamenta un Padomes **Regula Nr. 305/2011** (09.03.2011.)
 - Deleģētā Regula (ES) Nr. 574/2014 (21.02.2014.) par deklarācijas saturu
 - Deleģētā Regula (ES) Nr.157/2014 (20.10.2013.) par deklarācijas izvietojumu tiešsaistē internetā
 - Deleģētā Regula (ES) Nr.2016/364 (01.07.2015.) par ugunsreakcijas klasifikāciju
 - Deleģētā Regula (ES) Nr.568/2014 (18.02.2014.) par AVCP sistēmām
- **Latvijas būvnormatīvi** (LBN 002-19 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika; LBN 201-15 Būvju ugunsdrošība u.c.)



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Regula 305/2011



Visi, kuriem piemērojami
saskaņotie standarti vai
Eiropas tehniskais
novērtējums

- ✓ **CE zīmes marķējums**
- ✓ **Ekspluatācijas
īpašību deklarācija**

MK noteikumi Nr.156 + LVS standarti



Stiegrojums

- ✓ **MK noteikumos Nr.156
IV3.nodālā noteiktie
sertifikāti**

Transportbetons

Stikla šķiedras sieti

- ✓ **Standartā noteiktais
dokuments – Atbilstības
deklarācija**

MK noteikumi Nr.156



Visi pārējie

- ✓ **Tehniskā pase,
instrukcija, vai cita
veida dokuments**



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Uzņēmēju atbildība

	RAŽOTĀJS	IMPORTĒTĀJS	IZPLATĪTĀJS
Veic novērtēšanu, deklarē īpašības	✓		
Identifikācija, atbilstību apliecinājošo dok. un lietošanas informācijas sagatavošana	✓		
Pārliecinās, ka ražotājs ir veicis novērtēšanu		✓	
Pārliecinās, ka ir pievienoti visi dokumenti un marķējums		✓	✓

- ! Eksperti nevar veikt būvizstrādājuma atbilstības novērtēšanu PĒC tā ievietošanas tirgū vai iebūvēšanas. Var tikai veikt neatbilstību ietekmes izvērtējumu vai noteikt atsevišķas īpašības




Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Kas jāpārbauda?

1. Vai izstrādājums ir identificējams?

- ✓ ražotājs
- ✓ modelis, tips



2. Vai atbilstību apliecinošais dokuments ir:



- ✓ attiecināms uz konkrēto būvizstrādājumu
- ✓ ražotāja izdots



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Kas jāpārbauda?

3. Vai izstrādājumam ir norādīts paredzētais izmantojums?



4. Vai deklarētas tās īpašības, kurām ir izvirzītas prasības projektā vai pasūtījumā?



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

(Declaration of Performance)

Saņemot ekspluatācijas īpašību deklarāciju, īpaša uzmanība jāpievērš:

- ✓ Vai būvizstrādājums ir **identificējams**
- ✓ Kāds ir tā **paredzētais izmantojums** (ierobežojumi)
- ✓ Vai ir norādīts saskaņotais **standarts** (EN...) vai ETA
- ✓ Vai ir norādīta **paziņotā institūcija** (NB), ja novērtēšanas sistēmas ir 1, 1+, 2+ vai 3
(4.sistēmā NB nav jāiesaista)
- ✓ Vai ir norādītas **īpašības** un vai tās **atbilst projekta prasībām**
- ✓ Vai deklarāciju ir **parakstījis ražotājs**



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

CE zīmes marķējums

Regulas 305/2011 9.pants u.c.

- ✓ ražotāja nosaukums
- ✓ būvizstrādājuma identifikācija
- ✓ deklarācijas atsauces numurs
- ✓ ģipašības
- ✓ atsauce uz saskaņoto standartu (EN..) vai ETA
- ✓ paziņotās institūcijas identifikācijas numurs, ja novērtēšanas sistēmas ir 1, 1+, 2+ vai 3
- ✓ paredzētais izmantojums



 0123
AnyCo Ltd, PO Bx 21, B-1050 02 0123-CPD-0456
EN 13978-1 Precast concrete garages Concrete: Compressive strength f_{ck} = xx N/mm ² Reinforcing steel: Ultimate tensile strength f_{tk} = yyy N/mm ² Tensile yield strength f_{yk} = zzz N/mm ² Critical dimensions For detailing and durability see Technical Information Technical Information: Product Catalogue ABC: 2002 – Clause ii

CE ZĪMES PIEMĒRS:

CE

19

Gāzbetona bloki ABC 200

SIA "Būvē droši"
Būvmateriālu iela 10, Rīga, Latvija

Nr.00001

Pielietojums slodzi nesošu vai slodzi nenesošu ārējo un iekšējo sienu montāžai

EN 771-4:2011+A1:2015

NB 1505

Izmēri 490x200x190 (mm)
Vidējā spiedes stiprība 3 N/mm²
Saistīšanās bīdes stiprība 0,2 N/mm²
Vidējais sausais blīvums 380(kg/m³)
Ugunsreakcija A1
Siltumvadītspēja (W/mK) 0,20 (λ_{10dry}, S2))

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJAS PIEMĒRS:

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Deklarācijas numurs

Nr.00001

Būvizstrādājuma identifikācija

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods: Gāzbetona bloki ABC 200

Paredzētais izmantojums

2. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs: Paredzēts slodzi nesošo vai slodzi nenesošu ārējo un iekšējo sienu montāžai

Ražotājs

SIA „BŪVĒ DROŠI”,
Būvmateriālu iela 10,
Rīga, LV-1010

Piemērojamā ekspluatācija īpašību
noturības un pārbaudes sistēma
(1, 1+, 2+, 3 vai 4)

3. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese, kā noteikts 11.panta 5.punktā:

4. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma kā noteikts V pielikumā:
2+

5. Saskaņotais standarts: EN 771-4:2011+A1:2015

Paziņotās iestādes nosaukums un identifikācijas numurs: NORDCERT AB, NB 1505

6. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi		Ekspluatācijas īpašības	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Faktiskie izmēri	Garums, mm	490	EN 772-16
	Platums, mm	200	
	Augstums, mm	190	
Vidējā spiedes stiprība (N/mm ²)		3	EN 772-1
Saistīšanās bīdes stiprība (N/mm ²)		0,2	EN 998-2
Vidējais sausais blīvums (kg/m ³)		380	EN 772-13
Ugunsreakcija (Eiropklase)		A1	EN 771-4:2011+A1:2015, 5.11 punkts
Ūdens absorbcija (g/m ² s ^{0,5})		NPD	EN 772-11
Siltumvadītspēja (W/mK)		0,20 (λ _{10dry} , S2)	EN 1745

7. Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Paraksts

SIA „BŪVĒ DROŠI” direktors: A. Būvnieks
15.03.2019., Rīga

Ražotāja pārstāvja paraksts un
datums




Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Rezultāti 2021

Pārbaudes tiek veiktas:

- ❑ būvlaukumos
- ❑ uz robežas
- ❑ ražotnēs
- ❑ tirdzniecības vietās

Apturēta realizācija 38
modeļiem (3307 vienības)




- Atbilstoši
- CE marķējums
- Nav veikta atbilstības novērtēšana
- Objektā nav ražotāja deklarācijas
- Cits



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Pārbaudes laboratorijās



Logi



Bruģis



Cements



Pārsedzes



Ugunsdrošās durvis



Siltumizolācijas
materiāli



Mūra bloki



Koka konstrukciju
savienotāji



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Koka konstrukcijas

Nepieciešams:

✓ **Ekspluatācijas īpašību deklarācija:**

- ✓ Identifikācija
- ✓ Atsauce uz piemērojamo standartu (EN ...)
- ✓ Īpašības
- ✓ Paziņotā institūcija (NB)
- ✓ Ražotāja paraksts

✓ **CE zīmes marķējums**

- ✓ Instrukcijas,
drošības informācija

EN 14080



EN 14250



EN 14081-1



EN 14374



EN 15497



EN 14229





Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Savienotāji koka konstrukcijām

Metāla savienotāji



EN 14545

Aptver: stiprinājumus slodzi nesošām koka k-jām: naglu plāksnes, gredzeni, bīdes plates, perforētas metāla plāksnes u.c.

Sistēma: 2+, 3 (gredzenveida)

Metāla apaļtapas stiprinātāji



EN 14592

Aptver: apaļtapas stiprinājumus slodzi nesošām koka k-jām: naglas, skavas, skrūves, tapas

Sistēma: 3



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Savienotāji koka konstrukcijām

Metāla savienotāji



EN 14545

Metāla apaļtapas stiprinātāji



EN 14592

- ✓ **Ekspluatācijas īpašību deklarācija**
- ✓ **CE zīmes marķējums**





Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Neatbilstības

84% gadījumu neatbilstības

- ❑ nav identificējami
- ❑ novērtēšanā nav iesaistīta paziņotā institūcija
- ❑ nav noteikta un nav deklarēta mehāniskā stiprība un stingums

Apturēta 27 modeļu realizācija
(no tirgus izņemtas 2958 vienības)





Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Neatbilstošo būvizstrādājumu datubāze

Pieejama:

www.buvedrosi.lv

No 2020. gada 1. jūlija
arī BIS sistēmā

Par mums	Patērētājiem	Komersantiem	Datubāzes	Parāds.lv
Datubāzes / Neatbilstošu būvizstrādājumu datubāze				
Neatbilstošu būvizstrādājumu datubāze				
PRECES NOSAUKUMS, IDENTIFIKĀCIJA	PRECES ATTĒLS	RAŽOTĀJS	NEATBILSTĪBA	KOREKTĪVĀS DARBĪBAS
2021. gads				
Perforētās zobotās metāla plāksnes LL13 Slodzi nesošo koka konstrukciju savienotāji.		Ristek Oy (iepriekšējais nosaukums LAHTI LEVY OY) (Somija) Izplata: Arras Construction Furniture OÜ (Igaunija)	Maldinoša informācija par ražotāju, līdz ar to bieži dod līdzīgu Arras Construction Furniture OÜ. <u>Ražotājs ir Ristek Oy</u> (iepriekšējais nosaukums Lahti Levy Oy)	Izplatītājs atkārtoti visiem sadarbības partneriem izsūtījis Ristek Oy deklarācijas
Nagli plāksnes Slodzi nesošo koka konstrukciju savienotāji.		Arras Construction Furniture OÜ (Igaunija)	Nepietiekama identifikācija. Nekorekti norādītas deklarētās īpašības.	Ražotājs korigējis ekspluatācijas īpašību deklarāciju (20.09.2021)
				



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Noderīga informācija un saites

www.buvedrosi.lv

www.ptac.gov.lv

- Informācija profesionāļiem un patērētājiem
- Prasības dažādām precēm
- Pašpārbaudes lapas
- Biežāk uzdotie jautājumi (PTAC un Eiropas Komisijas interneta vietnē)
- Neatbilstošu būvizstrādājumu datubāze

www.lvs.lv

Latvijas Nacionālā standartizācijas institūcija „Latvijas standarts”

<http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/>

Eiropas Komisijas interneta vietne

<http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm>

NANDO datubāze



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

pasts@ptac.gov.lv

Edīte Biseniece

edite.biseniece@ptac.gov.lv

mob.26403383

tālr.68206994