



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Aktualitātes ugunsdrošību regulējošajos normatīvajos aktos

Dzintars Lagzdiņš,
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes,
priekšnieks

24.07.2020., Rīga



Ugunsdrošības regulējums



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

- Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums
 - Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumi Nr.238 «Ugunsdrošības noteikumi»
- Būvniecības likums
 - Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumi Nr.333 «Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu **LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"**»
 - u.c. LBN



Plānotās izmaiņas LBN 201-15



Diskusijas jautājums



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

- LBN 201-15 8.punkts Vienas būves dažādām daļām var būt atšķirīga ugunsnoturības pakāpe un ugunsnoturības apakšpakāpe. Uguns izplatības iespēju starp atšķirīgas ugunsnoturības pakāpes būves daļām novērš ar ugunsdrošām norobežojošām konstrukcijām.
- Kā nosaka būves ugunsnoturības pakāpi?



Ugunsnoturības pakāpe



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

- Būvju nesošo konstrukciju un ugunsdrošības nodalījumu veidojošo būvkonstrukciju nepieciešamo ugunsizturību nosaka, ņemot vērā:
 - būves lietošanas veidu,
 - nepieciešamo būves ugunsnoturības pakāpi,
 - būves augstākā stāva grīdas līmeni,
 - ugunsdrošības nodalījuma pieļaujamo platību
 - būves vai tās daļu ugunsslodzi.

3.tabula

Būves augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme un ugunsdrošības nodalījuma maksimālā platība

Būves lietošanas veids	Ugunsnoturības pakāpe	Būves augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme (m)	Ugunsdrošības nodalījuma maksimālā platība (m ²)
I	U1a	virs 28	2500
	U1a	līdz 28	5000
	U1a	līdz 8	nav ierobežots
	U1b	līdz 8	5000
	U2a	līdz 28	2500
	U2b	līdz 8	2500
	U3	līdz 8*	1600
	U1a	virs 28	5000



Grozījumi Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumos Nr.238 «Ugunsdrošības noteikumi»



Grozījumu mērķis



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

- Viest skaidrāku ugunsdrošības noteikumos iekļauto normu izpratni, kā arī padarīt efektīvāku un saprotamāku iekļauto tiesību normu piemērošanu.



Projekts paredz aizstāt terminus



- “**dabīgā ventilācija**” ar terminu “**dabiskā ventilācija**”, tādējādi nodrošinot Noteikumos lietotās terminoloģijas atbilstību būvniecības jomu regulējošos normatīvajos aktos lietotajai terminoloģijai
- Noteikumu 2.2.apakšpunktā lietoto “**būvniecības process**” ar terminu “**būvdarbi**”, tādējādi nodrošinot Noteikumos lietotās terminoloģijas atbilstību Būvniecības likuma 1. panta 2.punktam, kas paredz, ka būvdarbi ir būvniecības procesa sastāvdaļa, darbi, kurus veic būvlaukumā vai būvē, lai radītu būvi, novietotu iepriekš izgatavotu būvi vai tās daļu, pārbūvētu, atjaunotu, restaurētu, iekonservētu, nojauktu būvi vai ierīkotu inženiertīklu
- “**tehniskais projekts**” tiek aizstāts ar terminu “**būvniecības ieceres dokumentācija**”, jo termins “tehniskais projekts” vairs netiek lietots būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos



Papildināti ar punktiem



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

- 5¹. Atbildīgā persona var izmantot informācijas tehnoloģiju risinājumus ar ugunsdrošību objektā saistīto procesu dokumentēšanai, ja tie ietver apliecinājumu par dokumentu pieņemšanas laiku, parakstīšanu un apliecinājumu par nodarbināto instruēšanu vai informēšanu, kā arī iespēju Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam piekļūt šiem dokumentiem objektā un pārliedzināties par minēto dokumentu autentiskumu un integritāti.



Sadalīts



- 6. Fizisko un juridisko personu pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos.”
- 6¹. Atrodoties objektā, fiziskās personas pienākums, atskanot ugunsgrēka trauksmes signālam vai pamanot ugunsgrēku, ir nekavējoties evakuēties no tās (izņemot, ja nodarbinātajam noteikti pienākumi atbilstoši ugunsdrošības instrukcijai un tos attiecīgajā situācijā ir iespējams veikt).



Precizēts pienākums ugunsgrēka gadījumā



- 7.2. saimnieciskās darbības objekta atbildīgajai personai papildu šo noteikumu 7.1.apakšpunktā noteiktajam līdz brīdim, kad ierodas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apakšvienība, ir pienākums nodrošināt ugunsdrošības instrukcijā noteikto rīcību ugunsgrēka gadījumā atbilstoši šo noteikumu 180.7.apakšpunktam.



Precizēts



- 53. Būvobjekta katru būves stāvu nodrošina ar ugunsdzēsības aparātiem atbilstoši šādiem kritērijiem:
 - 53.1. ja stāva platība līdz 800 m^2 - ar ugunsdzēsības aparātiem ar minimālo kopējo dzēstspēju 68A 366B;
 - 53.2. ja stāva platība pārsniedz 800 m^2 , katrus nākamos stāva platības 250 m^2 nodrošina ar ugunsdzēsības aparātiem ar minimālo kopējo dzēstspēju 21A 113B;
 - 53.3. attālums no jebkuras vietas būvobjektā līdz ugunsdzēsības aparātam nedrīkst pārsniegt 40 m;
 - 53.4. veicot ugunsbīstamos darbus, to vietas papildus nodrošina ar ugunsdzēsības aparātiem atbilstoši šo noteikumu 309.punktam.



Zīmju izmēri

Maksimālais redzamības attālums (m)	Aplis (apļa diametrs mm)	Kvadrāts (kvadrāta malu garums mm)	Vienādmalu trijstūris (trijstūra malu garums mm)	Taisnstūris (taisnstūra malu garums mm)
Līdz 5m	50	50x50	50	50x100
Līdz 10m	100	100x100	100	100x200
Līdz 15m	150	150x 150	150	150x300
Līdz 20m	200	200x200	200	200x400



Precizēts



- 203. Objektu, kurā pastāvīgi atrodas cilvēki ar dzirdes traucējumiem vai kurā fona trokšņa līmenis pārsniedz 80 dB, nodrošina ar **4.8. zīmi** ([1. pielikums](#)), kas ieslēdzas ugunsgrēka gadījumā un sniedz vizuālu informāciju par ugunsgrēka izcelšanos. 4.8.zīme labi redzama katrā telpā, kurā pastāvīgi atrodas cilvēki, un katrā evakuācijas ceļa posmā.
- Papildināt 216.punktu ar otru teikumu šādā redakcijā:
“Lidlaukos attālumu no zīmes līdz ugunsdzēsības hidrantam vai ūdensņemšanas vietai atļauts palielināt līdz 50 m.

UGUNSGRĒKS



Precizēts



- 220. Ugunsdzēsības sistēmas cauruļvada marķējumu veido atbilstoši šo noteikumu 1. pielikuma 9. tabulas prasībām.
- Papildināt 234.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:
“Ja evakuācijas plānu nav iespējams izvietot apgaismotā vietā, tam jābūt izgatavotam no izstarojošiem luminiscējošiem izstrādājumiem.”



Precizēts



- 243. Durvis evakuācijas ceļos ir viegli atveramas no telpas iekšpuses bez aizkavējuma un šķēršļiem. Par aizkavējumu tiek uzskatīts jebkurš šķērslis, kas liedz atvērt durvis trīs sekunžu laikā.
- 243.¹ Lidostās durvis evakuācijas ceļos ir viegli atveramas no telpas iekšpuses bez aizkavējuma un šķēršļiem ugunsgrēka vai cita apdraudējuma gadījumā. Lidostās durvju atvēršanu evakuācijas ceļos nodrošina automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.
- 244. Evakuācijas ceļus un izejas apzīmē ar 5.1., 5.2., 5.3 un 5.4. zīmi (1. pielikums).





Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Paldies par uzmanību

Dzintars Lagzdiņš,
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes
priekšnieks

24.07.2020, Rīga